



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogprn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г.Прокопьевска, г.Киселевска и Прокопьевского района**

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г.Прокопьевск, пр.Шахтеров, д. 28, тел/факс 8(3846)61-15-50,  
E-Mail: oogprn9@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Прокопьевска

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр.Шахтеров,28, тел/факс 8(3846) 61-15- 99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Прокопьевск, ул. Есенина, д. 98

(место составления предписания)

“ 26 ” апреля 20 21 г.

(дата составления предписания)

**Предписание**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№49/1/31

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

№ 110 «Жемчужинка»

Законному представителю юридического лица – заведующему

Клок Ирине Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 49 от 25 марта 2021 главного государственного инспектора г.Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному Малютина А.В. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (сокращенное название – МБДОУ «Детский сад № 110») государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов и Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Головиной Кристиной Витальевной по адресу: 653052, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Есенина, 98.

При проведении проверки присутствовали Заведующий Клок Ирина Александровна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного	ч. 2 ст.4, №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020 № 1479)	18.10.2021	

дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Прокопьевского и Киселевского городских округов и Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору

«26» апреля 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего



Головина К.В.

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а),

копий

предписания

получил(а):

*заведующий И.А. Кисел*  
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель или должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«26» 04 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)